



LEGENDA

TORRI FARO, altezza 44,50 mt dall'estradosso del plinto di fondazione alla sommità del castello.
Castello su cui sono installati 30 corpi illuminanti dotati di lampade a scarica ad alogenuri metallici, potenza oltre 2000W, attacco E40, orientati sull'area di gioco.
Componentistica corpo illuminate posta alla base della torre

PROIETTORI orientabili con fasci luminosi asimmetrici e simmestrici dotati di lampade a scarica ad alogenuri metallici, potenza oltre 2000W, attacco E40, installati su staffe orientabili alla struttura della tribuna

Scala 1:200

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia città delle persone

AREA SVILUPPO TERRITORIALE SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

PROGETTO ESECUTIVO

CLUSTER 2: Rigenerazione impianti esistenti: interventi finalizzati all'efficientamento delle strutture esistenti

PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione Stadio "Mirabello"
Codice opera: A_43901
CUP: J82H22000530005

codice elab.	titolo Elaborato	n. progressivo
	STATO DI FATTO - IMPIANTO SPORTIVO AREA ESTERNA	12

PROGETTISTI: ARCH. GIOVANNI GHERPELLI
P.I. GIUSEPPE BELTRAMI
COLLABORATORE DI PROGETTISTA: DOTT. CINZIA ROMANINI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: ARCH. CRISTINA CARPI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. ERMES TORREGGIANI
DIRIGENTE: ING. ERMES TORREGGIANI

revisione 01	revisione 02	revisione 03	revisione 04	revisione 05	revisione 06	data prima emissione
						Marzo 2023